



GAS.BE – ARGB – KVBG

Le laboratoire de GAS.BE certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences Belges.
The GAS.BE laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for gas press fittings.
Het laboratorium van de GAS.BE verklaart dat gas persfittings conform zijn aan de Belgische eisen.

N° du certificat : **C-19-3801-A**
Certificate Number :
Certificaat nummer :

Date d'édition : **02/07/2019**
Date of issue :
Datum van aflevering :

Fabricant : **PCC GmbH**
Manufacturer : Düsseldorf Strasse 15
Fabrikant : DE-71332 Waiblingen, Germany

Type: **PRESS COPPER AQUAGAS M**
Model:
Type:

Type: Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)
Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)
Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)
Model: Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)
Type: *Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)*
Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)

MOP: 5 bar – GT: 1 bar
Diameter: DN 12 – DN 54

Domaine d'application : Installations basse et moyenne pression suivant les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006
Scope : *Low and medium pressure gas installations according to the standards NBN D51-003, NBN D51-004 and NBN D51-006.*
Toepassingsgebied : Lage en midden druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003, NBN D51-004 en NBN D51-006

Exigences: NBN P 12-001
Requirements: (DVGW DV-8535CT0329 + CETIM CET0172532 + IMA DRESDEN V452-17-1 + V452-17-2 + V451-17-2)
Eisen:

Olivier THIBAUT
Laboratory Manager